



■ PIMT

➔ Equipos de puesta a tierra y puesta en cortocircuito para centros de transformación e instalaciones MT

► NORMA :

CEI 61230

► CARACTERÍSTICAS :

Composiciones estandar :

- 1 juego de 3 pinzas de contacto de la misma referencia MT535, MT516, MT525 o MT416
- 1 Juego de cables de cobre extraflexible bajo funda de PVC, con terminales en cada extremo y manguito termoretractil para garantizar su estanqueidad, el bloque de trifurcación central es desmontable facilitando la sustitución de un conductor dañado
Longitud de cables de cortocircuito = 0,8 m
Longitud de cables de tierra = 2 m
- 1 torno de tierra ref. NB8
- 1 pértiga aislante telescópica ref. TR245APV
- 1 cofre metálico ref. CM535.

Otras composiciones posibles a petición.

► LEYENDA DEL CUADRO :

TRIFURCACIÓN: Otras longitud y sección de cable posibles a petición.
Otros embudos de pinzas disponibles a petición.



PIMT16

Referencia	Composición de pinzas	Icc	Tipo
PIMT16	3xMT516 + 3xMT416 + 3xMT525	8 kA/1s	35 mm ²
PIMT46	3xMT516	8 kA/1s	35 mm ²

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión



Camí la Caseta - 14 Nave 8 - Pol.Ind. SERRA
08185 LLIÇÀ DE VALL (Barcelona) - ESPAÑA
+34 93 863 41 03 - www.segurinsa.com





PIMT56	3xMT416	8 kA/1s	35 mm ²
PIMT66	3xMT525	8 kA/1s	35 mm ²
PIMT76	3xMT535	8 kA/1s	35 mm ²
PIMT110	3xMT516 + 3xMT416 + 3xMT525	13 kA/1s	50 mm ²
PIMT410	3xMT516	13 kA/1s	50 mm ²
PIMT510	3xMT416	13 kA/1s	50 mm ²
PIMT610	3xMT525	13 kA/1s	50 mm ²
PIMT710	3xMT535	13 kA/1s	50 mm ²
PIMT49	3xMT525	14,5 kA/1s	cc : 70 mm ² / tierra : 35 mm ²
PIMT48	3xMT535	8 kA/1s	35 mm ²
PIMTxxx	A elegir : tipo de pinza y embudo	Seguir elección pinza y trifurcación	A elegir : - sección, longitud de cables de cortocircuito y de tierra - pértiga aislante - cofre o bolsa